

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-1075/16

о назначении административного наказания

21 ИЮН 2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-1075/16 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «ЖКХ-Север»

У С Т А Н О В И Л:

09.06.2016 г. главный специалист Мосжилинспекции Пантюхов А.А. произвел осмотр технического состояния жилищного фонда при подготовке к сезонной эксплуатации, на основании приглашения управы Хорошевского района от 01.06.2016 б/н, в ходе которого установлено следующее: ООО «ЖКХ-Север», являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: Хорошевский туп., д.7 совершило нарушение требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда:

п. 3.4.3 п. 4.7.1 п. 2.6.2 п. 2.6.7 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

а именно:

- по адресу Хорошевский туп., д.7:

Неисправность продухов в подвале в количестве 2 шт. (отсутствуют жалюзийные решетки).

Отсутствует уплотняющая прокладка на входной двери под. 1.

Отсутствует плафон на осветительном приборе на лестничной клетке под. 1 эт. 2.

Отсутствует теплоизоляция на трубопроводе горячего водоснабжения на чердаке (1 п.м).

При назначении административного наказания были приняты во внимание положения частей 2,3 ст. 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ. Смягчающие вину обстоятельства по ст. 4.2 КоАП РФ отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

